המבצע אחראי לבדיקת המידות
וההתאמתן במקום.

על המבצע לבצר את כל המידות ועל כך סמוך אל אי התאמה
עליו להודיע מיד למתכנים המתכנן.

אין לבצע את העבודה המתוארת כשרטט סרט אשר לבצוע.

מתכנים זכות יוצרים על תכניה זו וזהא רכושו, אסור להעתיקה
או לעשות בה שמוש אלא לביצוע הפרוייקט שעבורו הוכנה.

THE BUILDER IS RESPONSIBLE TO CHECK
AND COORDINATE ALL DIMENSIONS
AT JOB SITE.

THE BUILDER IS TO CHECK ALL DIMENSIONS AND
IMMEDIATELY NOTIFY ENGINEER OF ANY DISCREPANCIES.

THE WORK DESCRIBED ON THIS DRAWING MAY NOT BE
EXECUTED UNLESS ISSUED FOR CONSTRUCTION.

THIS DRAWING AND ITS CONTENTS ARE OWNED BY THE
ENGINEER AND MAY NOT BE REPRODUCED OR USE FOR
ANY PURPOSE OTHER THAN ORIGINALLY INTENDED.

הערות:

1. טיב הבטון ב-30. דרגת חשיפה 3.
2. ברזל מצולע מפלדה רותיכה בחוזק 500 N/mm²
3. רשתות מפלדה מצולעת/מצולעת משוכה בטר ±
4. גובה קרקעגדר ההיקפי
- לפי פרטי אדריכלית והגבר הגיים שיפורט
הבנכנים שר הבנה המסומנים בתכנית זם
מהגדים ביחוד אשמן.

+0.00 =75.88

למכרז

21/04/24	למכרז או עבור ביצוע שלבי ביניים	5	
01/03/22	למכרז או עבור ביצוע	4	
11/10/21	למכרז או עבור ביצוע	3	
09/09/21	למכרז או עבור ביצוע	2	
31/08/21	למכרז או עבור ביצוע	1	
23/08/21	לתאריך הוכיוון	◇	
תאריך	שינויים, תוספת מחיקה	מס.	
REVISIONS, ISSUES			

קנה מידה 1:25 1:50 1:200
מידות הבניין 160x90 מטר, שטח 1.35 מ"ר.

מרחב

בית העלמין החדש רמלה

נושא

תכנית גדר חדשה

מס. תכנית	PLAN No.	מס. פרויקט
C-301		21-640

תכנן	DESIGNED
בדק	CHECKED

אדריכלים

חסן דבורצ'קי אדריכלים

דני עבר מהנדס בניין
DANNY INBAR STRUCTURAL ENGINEER
eMail: ab255x@gmail.com
הדוד 38 מבשרת ציון 9078338 טל 02-5796558 פקס 02-5796124
38 Hadror Mevaseret Tsiyon 9078338 Ph 02-5796558 Fax 02-5796124

הוראות לכרזות היכלמול

1. עדות בטמר 50 מם
עד לאכנת חלל, 3 עמם משעל 8.00 מ'
2. מילוי ועדות בחמר ועדוני/חצע גם ספלים
בחמר קיבוי מבר לאשכבר.
3. הבצעב.
חפרים ירעה באשכנזית בארת צעד עם חפירת הקבר.
מפלאים ולי מצע מפרידים על בחשתת ועדות.
ומסמרים למלא בחצע פילה עד פני הפסת.
לפני הפילוי הפסי בפלבה. יש לחמוך ירעת אשא
מעל הפרות. ולקבל הבטות החיקי לחמן הפרות

פרט טיפוסי לכלונס 1:25

חתך A-A 1:25

חתך B-B 1:25

מפלס תחתית קורת יסוד
בחתך B1-B1 :U.K.= -1.70

חתך B2-B2 1:25

מבט על פני הציפוי 1:25

פרט ציפוי אבן 1:10

הערות כבצוע כלונסאות

1. הגבשות המובאות בזה מתארות את הדרישות המובנכות לביצוע הכלונסי
של הכלונסאות. הקבלן רשאי לעבוד בכל שיטה אחרת שתבטיח את איכות
המוצר הסופי, בתנאי שהקבלן את אישורו המוקדם של המהנדס הבימום.
אישור זה יינתן רק על סמך מפרט מפורט שיוגש על ידי הקבלן.
2. לפני ביצוע הכלונסאות, יש לבצע עבודות עפר לפי השרטים הבאים.
לאחר הרדום השפיה, יינוח לפחות ארבע שבועות מצע סוג א' בעובי
20 סיח בל אחת, שיורחבו בצפיפות של 98% מהמדיניים.
3. הכלונסאות יבוצעו ע"י קבלן מאושר בלבד, עם ציוד מתאים לביצוע
העבודה בקטרים ובעומקים המתוכננים.
4. הקבלן יצטייד במכונת קידוח מתאי. מסוג 150-K ומתוצ. ייתכן
השדוך נמקדוח וחידוח, בנוסף יידרשו מקדחים מאריס. עבר החתך החוזי.
יתכנו שינויים של 1-3 מ' בארך הכלונסאות ראו בטעד.
5. לפי המפתאים בפועל, בקידוחים הראשונים בכל אזור קידוחים.
הכלונסאות יבוצעו עיי הבהורות המפקח והמפרט הבין ומעדיי מט 23
ולפי המפרט המיוחד של מהנדס הביטום והמצוף למפתכי המכרז.
6. ביצוע הכלונסאות יהיה בפיקוח הבדוק עמוד ע" בעל מקצוע מוסמך.
המפקח יהבר רישום של פרופיל הקידוח ותוצרי הביצוע ככל כלונס וכלונס
ויציין על כך פרט חריג שבו נתגב.
7. יש להודיע למהנדס הבימום על תחילת הקידוחים
ולבמן אותו בבדיקת הכלונסאות הראשונים טרם ציקתם.
מהנדס הביטום: אינג' זיני דיאמנדי, טלפון 03-5756517
8. טוסר הכלונס והניון האורכי לפי הפרט בציירון זה. הרושם הגולאי
יהיה עם פטיחה של 20 סיח. שלפחות 6-10 סיח בשני המפרסים העוליגים
של הכלונס. יש לחזק את כלוב הזיון כדי למנוע עיוותים בזמן הכנסתו
לקידוח. יש להשאיר מירווח של 5-6 סיח בין הזיון לדופן הקידוח
ולוודא את מרכזיות הזיון בקידוח בעזרת שמירי מרחק מתאימים.
9. הקידוח יעשה תוך שמירה על הציפיום המדויק. המבדיוק. והאנכיות
של הקידוח. הבטיה המאבן לא תעלה על 1.0 אחוז והסטיה המקסימלי
לא תעלה על 3 אחוז ממטר הכלונס. סטיות גדולות מהגיל ייחשו
כמהנדס הביטום ומהנדס הקונסטרוקציה ויחייבו תוספת זיון בכלונס
או אמצעים נוספים אחרים - הכל על חשבון הקבלן הספצי.
10. בנוסף לאמור מעלה, יש להתייחס להוראות פרק 23 של המפרט הבין משרדי
ביצוע בשימת ה-C.F.A. יעשה לפי ההוראות הבין.
11. עם גמר הקידוח יוכנס כלוב הזיון בזהירות. תוך הקפדה שלא לגרום
לסמיפתת במלכות בלחץ ציקתה.
12. הרושמת כלוב הזיון מתפטות הקידוח תעשה בעזרת 4 שרוות של שמירי
מרווח כל בכל שרוה.
13. כל כלונס יש לצקת תוך זמן קצר מסיום קידוחו.
לפני הציקה יוודא הקפסח וייאשר הערד ומפקח עמד.
14. ציקת כל כלונס תהיה רציפה. והמבצע ביום הקידוח. הבאמצעות משפך
וצינור נשרת באורך מתאים הקידוח פחות 1 מ'. הקבלן יבא בחשבון את הפחד
בשפופוש בצינור מצע עליון באורך 1-2 מ'. בבציתה קרסם לא יצבר.
15. הבטון יהיה מסוג בטר של לפחות B-30. עם עבירות גבוהה המאפתה לביקה
באמצעות משפך עם צינור מרבבר. אי מתאבה. האורך המירבי של האוגרם
לא יעלה על 2 מטר. שקעת הבטון תהיה בשיעור של 16 אינצ'. הממות
הצמנט לא תיפחת מ-320 ק"ג/מ"ק.
16. כל הכלונסאות יבדקו בשיטה הסונית

קורת יסוד בפינה K-L1 1:50

קורת יסוד K-12 1:50

זיון פינת קיר 1:25

קורת יסוד בפינה K-L2 1:50

קורת יסוד K-10 1:50

קורת יסוד K-7 1:50